

Anlage 4 Muster einer Errichterbestätigung

Landratsamt Altötting
Bahnhofstraße 38
84503 Altötting
Telefax: 08631 / 502-250

Stadt Burghausen
Stadtplatz 112
84489 Burghausen
Telefax: 08677 / 887-222

Landratsamt Berchtesgadener Land
Salzburger Straße 64
83435 Bad Reichenhall
Telefax: 08631 / 773-312

Stadt Bad Reichenhall
Rathausplatz 8
83435 Bad Reichenhall
Telefax: 08651 / 775-204

Landratsamt Mühldorf a. Inn
Tögingerstr. 18
84453 Mühldorf a. Inn
Telefax: 08631 / 699-699

Stadt Waldkraiburg
Stadtplatz 26
84478 Waldkraiburg
Telefax: 08631 / 959-200

Landratsamt Traunstein
Ludwig-Thoma-Straße 2
83278 Traunstein
Telefax: 0861 / 58-449

Stadt Traunstein
Stadtplatz 39
83278 Traunstein
Telefax: 0861 / 65-294

Errichterbestätigung für Brandmeldeanlagen

KUNDE: _____

Objektanschrift: _____

BMZ-TYP: _____

Umfang der Brandmeldeanlage:

<input type="checkbox"/> Sprinkleranlage <input type="checkbox"/> Löschanlage (z.B. CO ₂ , Inergen) <input type="checkbox"/> HF-Melder Schleifen mit <input type="checkbox"/> Autom. Melder-Schleifen mit <input type="checkbox"/> Feuerwehrschrlüsseldepot	<input type="checkbox"/> Sprinkler-Gruppen <input type="checkbox"/> Löschbereichen <input type="checkbox"/> Handfeuermeldern <input type="checkbox"/> Autom. Meldern
--	---

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die von uns beim o.g. Kunden in Betrieb genommene Brandmeldeanlage den einschlägigen VDE - Bestimmungen 0800, 0833 - Teil 1 und 2, den Anforderungen der DIN 14 675 und DIN 14 661, der EN 54, der DIN 33 404-3 sowie den Technischen Anschlussbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen des ILS-Bereiches Traunstein entspricht.

Entsprechend dieser Richtlinien wurden von uns,

die Apparatur (BMZ),
 das Leitungsnetz,
 das Leitungsnetz (Bestand), entspricht nicht der VDE,

ordnungsgemäß montiert.

Ein Instandhaltungsvertrag ist abgeschlossen (Kopie liegt bei),
 wird nachgereicht,
 noch nicht abgeschlossen.

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift / Firmenstempel